


FIGURE 5.1 Raccordement typique sans serpentin d'eau sanitaire

Contrôleur utilisé:

Limiteur de température à "triple action" Honeywell # L6081A ou White Rodgers # 11C61 (Aquistat Triple, Hi-Lo/Circ)



Fonctionnement et ajustements typiques

Fonctionnement :							
Brûleur	Arrêt	Thermostat ouvert -ou- Contact "Hi" ouvert					
	Départ	Thermostat fermé -et- Contact "Hi" fermé					
Circulateur	Arrêt	Contact "Circ" ouvert					
	Départ	Contact "Circ" fermé					
Ajustements :							
"Hi"				"Lo / Circ"			
Consigne		Diff.		Consigne		Diff.	
°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C
180	82	10	5.6	140	60	10	5.6

Ajustement maximum de la Haute Limite = 210°F